



1. Wasseranschluß Max.3-4 Bar oder Behälterbetrieb
2. Frischwasseranschluß /Wasseraufbereitung / Osmose/Filter
3. Druckschlauchleitung (6 Bar) zur Nebeleinheit
4. Nebeltechnik (230V oder 400V)

Schema: Die Nebeltechnik wird im Bedarfsbereich an der Wand oder an der Decke befestigt. An diesen Ort sollte sich in eine Netzsteckdose sowie eine Anschlußmöglichkeit an das Festwasser bzw. Aufbereitete Sprühwasser befinden.

Positionierung der Nebeleinheit	Mindest Höhe 2,30m ,Maximal 4,50m
Steuerung	Zeitinterval,Feuchte od. Taktung
Befeuchtungsleistung	5-30l/h